

Время блокирования входов 1.11.2018

Исправность системы оповещения Исправна

Действия охраны См. протокол (наложение по охране)

На момент подачи сигнала выявлены следующие нарушения:

отсутствует система речевого оповещения.

Члены комиссии: директор "ФелТТ" И. В. Романова
директор ИТ-центра Ю. Г. Жуковель
зам. директора по АИТ А. В. Тихонов
зам. директора по безопасности В. А. Степанов